



# 1階設備配置図

展示ホール床荷重 1㎡当り5t、他1㎡当り1.5t(コンクリート下地 エポキシ樹脂塗床)

**電気・給排水・ガス設備** (電源の供給量は時期により異なります。)  
 展示ホール電源：電灯用常設150KVA/動力用常設350KVA  
 給排水：給水接続口径40A/排水接続口径100A  
 ガス：低圧接続口径20A

☒床ピット

床ピット	1・2・3	給排水・電気
	4・5・6	給排水・ガス・電話・電気

設備を利用する場合には、あらかじめ事務所と相談してください。

盤名	TR	NFB (A)	定格(kW)	Tr
LP-P1	3相	300	74	500
	3相	150	35	400
	単相	200	40	300
	単相	150	30	200
LP-P2	3相	200	45	500
	3相	150	35	400
LP-P3	3相	300	74	500
	3相	150	35	400
	単相	200	40	300
	単相	150	30	200
LP-P4	3相	150	35	500
	単相	100	20	300
LP-P5	3相	150	35	500
	3相	150	35	500
LP-P6	3相	150	35	500
	単相	100	20	300
LP-O1	3相	200	45	400
	北(屋外)	単相	150	30
L-O1大	3相	50	10	200
	LP-O2	3相	200	45
南(屋外)	3相	150	30	200
	L-O2多	単相	50	10

81m (内寸 = 79.93)

55m (内寸 = 54.68)